


Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района
Приморского края

План
по устранению выявленных
Территориальным отделом Управления службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Арсеньеве
нарушений санитарно-эпидемиологических требований
(предписание № 85 от 12 июля 2024 г.)

Номер пункта предписания	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственный
1	Обеспечить подводкой горячей воды умывальные раковины для мальчиков (1 этаж здания), умывальные раковины в туалете для девочек (1 этаж здания), в том числе путем установки резервных источников водоснабжения.	Подводка горячей воды к умывальным раковинам для мальчиков (1 этаж здания), умывальным раковинам в туалете для девочек (1 этаж здания), в том числе путем установки	До 10.02.2025	Лосюк Е. А., директор
	резервных источников горячего водоснабжения - водонагревателей			

р МКОУ СОШ № 9 с. Каменка



Е. А. Лосюк

Директ